

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«15» сентября 2021г.
учетный № проверки 61220061000200797772



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефон: Секретарь: (863) 240-67-66.
Факс: (863) 240-67-66. E-mail: gumchsro@donpac.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙОНУ
347320, ул. Карла Маркса, 18, г. Цимлянск, тел: (86391) 5-05-87, факс: (86391) 5-05-87
E-mail: 78 gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Терновская

ПРЕДПИСАНИЕ

Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Калининской СОШ Цимлянского района Ростовской области
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 1 от
« 10 » января 2022года.

в период с «24» января 2022г. по «27» января 2022г.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Цимлянскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, майор внутренней службы Дубченко Андрей Владимирович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ
Калининской СОШ Цимлянского района Капканов Николай Николаевич.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На двери эвакуационного выхода восточного крыла здания, отсутствует возможность свободного ее открывания изнутри без ключа.	(Требования: п. 26 Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»).	08.08.2022г	
2.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов (масленая краска, линолеум) покрытых на путях эвакуации.	(Требование ч.6 ст. 234, таб. 28 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 25 Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»).	08.08.2022	
3.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пус-	(Требования: п. 54 Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»).	08.08.2022г	

	коналадочных испытаний указанных систем.			
4.	В тамбуре эвакуационного выхода допускается размещение мебели, бытового оборудования и других предметов, блокирующих дверь эвакуационного выхода.	(Требования: п. 27 Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме»).	08.08.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района
Ростовской области

Капканов Николай Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Начальник ОНД и ПР по Цимлянскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы

А.В. Дубченко

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

